

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности по Ефремовскому району Тульской области

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, 61, тел. 6-23-93, 6-11-56

г. Ефремов

(место составления акта)

« 03 » апреля 20 14 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 55

по адресу/адресам: Тульская область, Ефремовский район, д. Шкилёвка, ул. Советская, д. 19.

(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 55 от 25.03.2014г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)).

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документарная, выездная)

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Шкилёвский детский сад» /МКДОУ «Шкилёвский детский сад», объект защиты - здание, помещения и территория Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Шкилёвский детский сад» /МКДОУ «Шкилёвский детский сад» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д. Шкилёвка, ул. Советская, д. 19 ИНН 7113012521 ОГРН 1027102875733 от 09.02.1999г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

02.04.2014г. с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 03.04.2014г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.

Продолжительность проверки: 3 часа в течении 2 рабочих дней, объект защиты - здание, помещения и территория МКДОУ «Шкилёвский детский сад» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, д. Шкилёвка, ул. Советская, д. 19.


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Ефремовскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** *(заполняется при проведении выездной проверки)* заведующая МКДОУ «Шкилёвский детский сад» Окорокова Валентина Леонидовна  26.03.2014г. в 11 час. 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

Лицо(а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор Ефремовского района по пожарному надзору, начальник ОНД по Ефремовскому району подполковник внутренней службы Чернятин Николай Александрович, государственный инспектор Ефремовского района по пожарному надзору, старший инспектор ОНД по Ефремовскому району, лейтенант внутренней службы Павлов Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов – экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ «Шкилёвский детский сад» Окорокова Валентина Леонидовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя (иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

| № п/п | Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Не выполнила проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). | п.21 «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г №390 | Заведующая МКДОУ «Шкилёвский сад» |
| 2 | Не переработала и не представила в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. | «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, ч.5, ст.6 | Заведующая МКДОУ «Шкилёвский сад» |

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Заведующая МКДОУ «Шкилёвский детский сад»

Окорокова Валентина Леонидовна

Начальник ОНД

по Ефремовскому району

Чернятин Н.А.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: предписание №55/1/2 от 03.04.14г, А/Д №62 от 02.04.14г, устав, лицензия №0133/01199 от 14.08.12г, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый гос.реестр юр.лиц, журнал учёта проверки и состояния первичных средств пожаротушения, выписка из приказа №295 д/с от 08.12.08г о назначении заведующей, инструкция о мерах ПБ, должностная инструкция ответственного за ПБ, инструкция по эвакуации в случае возникновения пожара, удостоверение №1947 от 27.03.13г об обучении пожарно-технического минимума, выписка из приказа №09 от 01.08.13г о назначении ответственного за ПБ, журнал регистрации работ по техническому обслуживанию, договор №225/13/64 от 31.12.13 на АПС, акт проверки АПС, договор №226/13/64 от 31.12.13г о выводе сигнала от установок АПС на линию 01, журнал регистрации инструктажа по ПБ, справка о проведении беседы с персоналом от 02.04.14г, акт проведения тренировочных занятий по отработке эвакуации от 02.04.14г.

Главный государственный инспектор
Ефремовского района по пожарному надзору –
начальник ОНД по Ефремовскому району
Чернятин Николай Александрович
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
 « 03 » апреля 2014г.



(подпись)
 М.Л.П.

Государственный инспектор
Ефремовского района по пожарному надзору –
старший инспектор ОНД по Ефремовскому району,
Павлов Евгений Николаевич
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
 « 03 » апреля 2014г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Заведующая МКДОУ «Шкотовский детский сад» Окорокова Валентина
Леонидовна
 (фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
 уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
 представителя)

« 03 » апреля 2014г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
 проверку)